



SECURA

SECURA B.C. Ltd
ul. Prochowa 42, 04-388 Warszawa,
tel. +48 22 8134569, 8130722
fax. +48 22 8132949

www.secura.com.pl; secura@secura.com.pl

KARTA KATALOGOWA

SPRZĘT OCZYSZCZAJĄCY WYPOSAŻONY
W KAPTUR STOSOWANY PODCZAS POŻARU

Klasa S

SECURA 2000 POŻ./S

EN 403:2004 (PN-EN 403:2007)

Certyfikat:
WE/S/1066/2008

Data wydania:
05.03.2008

Nr katalogowy:
S529KUS0

Nr karty katalogowej:
KK-028/S

Strona: 1/2

PRZEZNACZENIE

Do jednorazowego, krótkotrwałego (min. 15 min.) użycia w celu szybkiego ewakuowania się ze strefy pożaru. Chroni układ oddechowy przed dymem oraz tlenkiem węgla i innymi substancjami organicznymi i nieorganicznymi mogącymi wystąpić podczas pożaru.

CHARAKTERYSTYKA

Sprzęt oczyszczający wyposażony w kaptur SECURA 2000 Poż./S pakowany jest w torbę barierową oraz w skrzynkę chroniącą przed uszkodzeniami przystosowaną do mocowania na elemencie stałym np. ściana. Zarówno na skrzynce jak i na torbie barierowej znajdują się instrukcje graficzne postępowania w przypadku wystąpienia konieczności użycia oraz warunki przechowywania i termin przydatności.



Sprzęt składa się z kaptura oraz półmasksi SECURA

2000 wyposażonej w filtropochłaniacze typu ABEK1P2 RD/CO chroniące przed czynnikami występującymi podczas pożaru oraz substancjami wymaganymi dla pochłaniaczy typu ABEK klasy 1 wg normy EN 14387:2004/AC:2004 (PN-EN 14387:2006).

OGRANICZENIA W STOSOWANIU

Nie stosować przy zawartości tlenu w powietrzu poniżej 17% obj., a także w pomieszczeniach o nieodpowiedniej wentylacji i małej kubaturze.

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA


Sprzęt należy przechowywać w opakowaniu fabrycznym.

Miejsce przechowywania sprzętu powinno umożliwiać jego szybkie użycie w przypadku wystąpienia pożaru.

W przypadku budynków użyteczności publicznej w miejscu przechowywania sprzętu należy umieścić widoczną uwagę:

**PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ
Z INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPRZĘTU.**

Konserwacja polega na sprawdzaniu stanu technicznego opakowania barierowego i daty przydatności. Jeżeli stan techniczny opakowania barierowego nie budzi zastrzeżeń (brak uszkodzeń mechanicznych) sprzęt można zapakować do skrzynki w celu dalszego użytkowania. Jeżeli stwierdzimy uszkodzenia opakowania barierowego sprzęt należy wyciągnąć i przekazać do utylizacji. Identycznie należy postąpić w przypadku przekroczenia daty przydatności.

 SECURA SECURA B.C. Ltd ul. Prochowa 42, 04-388 Warszawa, tel. +48 22 8134569, 8130722 fax. +48 22 8132949 www.secura.com.pl ; secura@secura.com.pl	KARTA KATALOGOWA			
	SPRZĘT OCZYSZCZAJĄCY WYPOSAŻONY W KAPTUR STOSOWANY PODCZAS POŻARU Klasa S SECURA 2000 POŻ./S EN 403:2004 (PN-EN 403:2007)			
Certyfikat: WE/S/1066/2008	Data wydania: 05.03.2008	Nr katalogowy: S529KUS0	Nr karty katalogowej: KK-028/S	Strona: 2/2

UŻYTKOWANIE

Zaleca się aby wszyscy potencjalni użytkownicy sprzętu byli przeszkoleni w zakresie użytkowania. Osoby przypadkowo chcące użyć sprzęt powinny postępować zgodnie z instrukcją graficzną znajdującą się na opakowaniu barierowym.

TRWAŁOŚĆ

Producent gwarantuje zachowanie parametrów użytkowych sprzętu przez okres 5 lat od daty produkcji jeżeli wyrób jest przechowywany w opakowaniu fabrycznym.